



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РТИЩЕВСКОМУ, АРКАДАКСКОМУ И ТУРКОВСКОМУ
РАЙОНАМ УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Площадь Соборная, 7, г. Саратов, Россия, 410028 Тел.: 23-13-65 Факс: 28-54-86, 23-33-21 E-mail ugpn@gumchs.saratov.ru

412030, Саратовская область, г. Ртищево, пер. Школьный д. 1, тел. 4-53-01 (факс) (8-845-40)4-53-01. gpn57@gumchs.saratov.ru

**Предписание № 142/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальному общеобразовательному учреждению «Владыкинская средняя общеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской области» в лице директора Черкашиной Марии Станиславовны
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

школа Ртищевского района Саратовской области» в лице директора Черкашиной Марии Станиславовны

"19" августа 2015 г. проведено мероприятие по надзору Государственным инспектором
должность, звание, фамилия, имя отчество государственного

Ртищевского, Аркадакского и Турковского районов по пожарному надзору Бондаренко Е.В. в отношении МОУ «Владыкинская СОШ Ртищевского района Саратовской области», расположенного по адресу: Саратовская область, Ртищевский район, с. Владыкино, ул. Садовая д. 66

инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору наименование объекта надзора и его адрес

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	- система пожарной сигнализации объекта не обеспечивает дублирование сигнала о возникновении пожара на пульте подразделения пожарной охраны без участия дежурного персонала	/ст. 46 ФЗ от 27.12.2002г. № 184 ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 1 ФЗ от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»/.	01.11.2015г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их


устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в ноябре 2015 г.
(месяце, квартале)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Государственный инспектор
Ртищевского, Аркадакского и Турковского
районов по пожарному надзору
старший лейтенант внутренней службы
Бондаренко Евгений Владимирович
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 19 » 08 20 15 г

Предписание для исполнения получила:



Директор МОУ «Владыкинская средняя
общеобразовательная школа Ртищевского
района Саратовской области»
Черкашина Мария Станиславовна
(должность, фамилия, инициалы)

« 19 » 08 20 15 г